

Предшколска Установа Чукарица
ул. Пожешка бр.28
Београд
Тел.факс.: 011/3058-717; 3058-718
Дел.бр.:2857/10.07. 2017.године



Предмет: ОДГОВОР на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка бр. 2807-IV/17 – услуге- Електро услуге

ПИТАЊЕ:

У Јн 2807- IV /17 тражите као додатне услове :

1. Два КВ електро техничара
2. Као сервисера термотехничких и расхладних уређаја-једног КВ електро техничара.

Да ли је прихватљиво да услов под 2 за сервисирање термотехничких и расхладних уређаја испуњава дипломирани машински инжењер смера термотехника са лиценцом за термотехничку, процесну и расхладну технику.

ОДГОВОР: Наручилац је одредио неопходни кадровски капацитет везан за предметну набавку. Доњу границу коју Понуђач мора да испуни под 2 је минимум КВ електротехничарске струке али да поседује квалификацију тј. диплому сервисера. “ дипломирани машински инжењер смера термотехника са лиценцом за термотехничку, процесну и расхладну технику” ће бити прихваћен под условом да има практичну оспособљеност за рад са свим врстама термичких и расхладних уређаја тј. диплому електротехничара за термотехничке и расхладне уређаје јер то је предмет набавке.

председник комисије

Мирјана Чанковић с.р.