



Предшколска Установа Чукарица

Ул. Пожешка бр. 28

11000 Београд

Датум: 21.12.2017. године

Дел. број: 4770

У складу са чланом 63. став 3, а у вези става 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: **ЗЈН**) и Конкурсне документације бр. 4659 за јавну набавку мале вредности бр. 4649-VI/17– радови-Радови на санацији просторија дечијег вртића “Машталица“ у Остружници (у даљем тексту: **Конкурсна документација**), Комисија за предметну јавну набавку (у даљем тексту: **Комисија**) наручиоца Предшколске установе **Чукарица** у законском року, благовремено, објављује, свим заинтересованим лицима,

Одговоре и појашњења на питања

постављена од стране заинтересованих лица

јавна набавка мале вредности бр. 4649-VI/17– радови- Радови на санацији просторија дечијег вртића “Машталица“ у Остружници

ПИТАЊА:

1. Наведено је на стр.13 достављање биланса стања и биланса успеха за 2014,2015,2016. годину. Да ли достављање бонитета који садржи 2014,2015,2016. испуњава постављени услов?

2. У Предмеру радова -Грађевински радови у поз-10 Ручни ископ земље III категорије темеља новог степеништа улаза из дворишне стране. Насипање шљунка у слоју дебљине Д=10цм испод темеља степеништа. Бетонирање темеља степеништа и косе плоче са газиштима и челоима бетоном МБ 30 са потребном полатом и арматутом. Степениште 2,9X150цм. Обрачун по м3(ископ,шљунка и бетона) у количини од 1,64м3.

Да ли се у кубатуру за обрачун сабирају количине (кубатура ископа, кубатура насипа, и кубатура армираног бетона са потребном арматуром.) Овако произвољан опис не даје могућност реалног формирања цена па молим да се исти дефинише у складу са правилима струке.

3.У предмеру радова -Грађевински радови у позицији 52. дато је: Бетонирање АБ-прилазног степеништа на насипу бетоном МБ-30 заједно са газиштима и челима у свему према статичком прорачуну са свом потребном оплатом у количини од 1,64 м3

Питање- Дали се ова позиција односи на исто степениште као и опис из позиције 10.

ОДГОВОРИ:

1. Као валидан доказ по тачки 7. Наручилац ће, уз ваљане захтеване копије уговора са потврдама, прихватити сажете билансе стања и билансе успеха за наведене године уз образац БОН-ЈН АПР-а
2. Позиција 10: наведена кубатура је збир кубатура ископа, насипа и армираног бетона
2. Ради се о два степеништа са истим описом. Једно степениште је из дворишта, друго у делу платоа са уличне стране.

Комисија за јавну набавку добара бр. 4649-VI/17

Напомена: *Овај документ са логом наручиоца пуноважан је без печата и потписа.*